

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	189	Landratsamt Traunstein	4.41-8240.04-180028-2024
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	189	Landratsamt Traunstein	4.41-8240.04-180028-2024
Betreiber	[Name]	AlzChem Trostberg GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Werk Trostberg		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dr.-Albert-Frank-Str. 32	83308	Trostberg
	EMAS [J/N]	J	ISO 14001 ff (+) [J/N]	J
Anlage	[Bez.]	Chemieanlage (Nitril-Anlage)		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	4.1.4, 4.8, 8.10.1.1 / 8.10.2.2, 8.11.1.1/ 8.11.2.2		4.1d, 5.1b, 5.1e

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	24	
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjj]	28.05.2024	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]		Stilllegung [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL